

КНМ 70220041000100543272

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

"25" марта 2022 г., 14 час. 00 мин. N 255  
(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Томской области, г. Томск, пр. Фрунзе, 103а

(место составления акта)

**АКТ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области Медведя Егора Викторовича № 255 от 10.03.2022, в связи с ежегодным планом проведения плановых проверок, утв. Прокуратурой Томской области 13.12.2021 на 2022 № 2022038291, номер проверки 70220041000100543272.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках:  
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  
реестровый номер услуги: 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области Апсалиямовой Еленой Александровной

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

1) специалисты: заведующий санитарно-гигиеническим отделом Соболев Андрей Юрьевич, врач по общей гигиене Марков Илья Владимирович, помощник врача по общей гигиене Шардаков Владимир Иванович, врач - лаборант Устюгова Ольга Григорьевна.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (Аттестат аккредитации № RA.RU.710070 от 23.09.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации).

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска (МАОУ СОШ № 22).

---

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
место фактического осуществления деятельности: 634506, Томская область,  
г. Томск, п. Светлый, 33.

---

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска, юридический адрес: 634506, Томская обл., г. Томск, п. Светлый, 33, место осуществления деятельности: 634506, Томская обл., г. Томск, п. Светлый, 33, ИНН 7017115595.

---

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "15" марта 2022 г., 11 час. 00 мин.  
по "25" марта 2022г., 14 час. 00 мин.

---

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с \_\_\_\_\_  
с " " \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.  
по " " \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

---

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
15.03.2021 с 11.00ч до 16.40ч - 5 часов 40 минут (часы, минуты)

---

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр территории, учебных кабинетов, спортивного зала, актового зала, мастерских, пищеблока, туалетов

---

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "15" марта 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "25" марта 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 634506, Томская обл., г. Томск, п. Светлый, 33.

---

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен протокол осмотра от 15.03.2022

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с "15" марта 2022 г., 15 час. 40 мин.

по "15" марта 2022 г., 16 час. 40 мин.

по месту: 634506, Томская обл., г. Томск, п. Светлый, 33.

---

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлено объяснение директора Яткиной Т.М.

---

3) отбор проб воды питьевой

в следующие сроки:

с "15" марта 2022 г., 11 час. 45 мин.

по "15" марта 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту: 634506, Томская обл., г. Томск, п. Светлый, 33

по результатам которого составлены: протокол отбора проб воды питьевой от 15.03.2022, определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 15.03.2022.

4) проведение инструментальных обследований

---

в следующие сроки:

с "15" марта 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "15" марта 2022 г., 11 час. 40 мин.

по месту: 634506, Томская обл., г. Томск, п. Светлый, 33, по результатам которого составлены протоколы инструментальных обследований от 16.03.2022.

5) проведение санитарно-эпидемиологических испытаний и санитарно-эпидемиологической экспертизы отобранных проб и образцов

---

---

в следующие сроки:

с "15" марта 2022 г., 13 час. 00 мин.

по "22" марта 2022г., 15 час. 00 мин.

по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», г. Томск, ул. Елизаровых, 42.

---

по результатам которого составлены: экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000467 от 21.03.2022, № 000000495 от 22.03.2022, протоколы лабораторных исследований (испытаний) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 2673, 2830 от 21.03.2022, № Ф00000415 от 16.03.2022, № Ф00000416 от 16.03.2022.

б) истребование документов

в следующие сроки:

с "10" марта 2022 г., 16 час. 00 мин.

по "15" марта 2022г., 11 час. 00 мин.

по месту: 634506, Томская обл., г. Томск, п. Светлый, 33, по результатам которого составлены:

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: договор на вывоз мусора с УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» № ТКО-00010025 от 01.01.2022г, договор на проведение дезинсекции и дератизации с ОГАУЗ «ТОКБ» № 5/845 от 01.01.2022, договор по приему промышленных токсичных отходов (веществ) с АО «Полигон» № 304 от 03.07.2021, договор о сотрудничестве по организации питания с ИП Шнурко н.А. от 22.12.2021, технический паспорт с указанием площадей помещений, списочный состав сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, программа производственного контроля, расписание уроков, инструкции по использованию дезинфицирующих средств; правоустанавливающие документы: документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица, представителя юридического лица (при необходимости).

---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

1. МАОУ СОШ № 22 не проведены обследования технического состояния систем вытяжной механической вентиляции на пищеблоке и в большом спортивном зале, не проведены и не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, которые проводятся с периодичностью не реже 1 раза в 10 лет, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Указанное нарушение выявлено 15.03.2022 в 12.30ч., является длящимся.

2. В санитарных узлах для девочек и мальчиков кабины не оборудованы дверями, что

---

является нарушением п. 2.4.11, п.3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Указанное нарушение выявлено 15.03.2022 в 12.50ч., является длящимся.

3. В спортивном зале часть светильников находится в неисправном состоянии, исправные светильники имеют разный спектр светоизлучения, что является нарушением п. 2.8.5., п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Указанное нарушение выявлено 15.03.2022 в 13.10ч.

4. Вентиляционная решетка в спортивном зале не очищена от загрязнений, что является нарушением п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Указанное нарушение выявлено 15.03.2022 в 13.20ч.

5. Часть унитазов в туалетах для девочек и мальчиков не обеспечены сиденьями, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Указанное нарушение выявлено 15.03.2022 в 13.00ч.

6. В спортивном зале деревянный пол неровный, со щелями; в коридорах, при входе в кабинет информатики полы имеют дефекты, нарушена целостность линолеума, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию и является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Указанное нарушение выявлено 15.03.2022 в 13.40ч.

7. Стены (панели) в коридорах имеют дефекты в виде трещин, в кабинете № 104 на стене следы подтеков, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Указанное нарушение выявлено 15.03.2022 в 13.50.

8. В учебном кабинете № 104, № 211 ученические стулья, столы с дефектами и повреждениями; в кабинете информатики стулья имеют тканевое покрытие, не позволяющее проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Указанное нарушение совершено и выявлено 15.03.2022 в 14.10ч.

9. В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области № 000000467 от 21 марта 2022г., протоколом испытаний № Ф00000415 от 16.03.2022, результаты измерений уровней искусственной освещенности, проведенных 15.03.2022 с 11.00час. до 11.40час в спортзале МАОУ СОШ № 22 не соответствуют требованиям таблицы 5.54. раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений:

- спортзал (середина помещения)  $150 \pm 14$  лк (гигиенический норматив - 200 лк);

Указанное нарушение совершено 15.03.2022 с 11.00ч до 11.40ч, выявлено 21.03.2022 в 16.00ч при получении экспертного заключения.

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской

Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 15.03.2022.

2) объяснение директора Яткиной Т.М. от 15.03.2022.

4) протокол отбора проб воды питьевой от 15.03.2022.

5) протокол отбора физических факторов от 15.03.2022.


6) экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000467 от 21.03.2022, № 000000495 от 22.03.2022.

7) протоколы лабораторных исследований (испытаний) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 2673, 2830 от 21.03.2022, № Ф00000415 от 16.03.2022, № Ф00000416 от 16.03.2022.

8) проверочный лист от 15.03.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по Томской области  
Апсалямова Е.А.



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя  
группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области  
Апсалямова Елена Александровна, тел. 44-67-33

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт  
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Директор МАОУ СОШ № 22 г. Томска



Яткина Т.М.

"25" марта 2022 г., 14 час. 00 мин.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



-----  
<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22 Г. ТОМСКА**

634506, г. Томск, п. Светлый, 33 ИНН 7017115595/КПП 701701001

тел./факс 98-11-77/98-32-78, e-mail: school22@education70.ru

**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий согласно акту выданного**

Управлением Роспотребнадзора по Томской области № 255 от 25.03.2022 г.

№ п/п	Пункт акта	Отметка о выполнении
1	МАОУ СОШ № 22 не проведены обследования технического состояния систем вытяжной механической вентиляции на пищеблоке и в большом спортивном зале, не проведены и не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, которые проводятся с периодичностью не реже 1 раза в 10 лет, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Выполнено
2	В санитарных узлах для девочек и мальчиков кабины не оборудованы дверями, что является нарушением п. 2.4.11, п.3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Не выполнено
3	В спортивном зале часть светильников находится в неисправном состоянии, исправные светильники имеют разный спектр излучения, что является	Выполнено



	<p>нарушением п. 2.8.5., п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	
4	<p>Вентиляционная решетка в спортивном зале не очищена от загрязнений, что является нарушением п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	Выполнено
5	<p>Часть унитазов в туалетах для девочек и мальчиков не обеспечены сиденьями, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	Выполнено
6	<p>В спортивном зале деревянный пол неровный, со щелями; в коридорах, при входе в кабинет информатики полы имеют дефекты, нарушена целостность линолеума, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию и является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, о тдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	Не выполнено
7	<p>Стены (панели)в коридорах имеют дефекты в виде трещин, в кабинете № 104 на стене следы подтеков, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,</p>	Выполнено

	отдыха и оздоровления детей и молодежи».	
8	В учебном кабинете № 104, № 211 ученические стулья, столы с дефектами и повреждениями; в кабинете информатики стулья имеют тканевое покрытие, не позволяющее проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	Выполнено
9	В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области № 000000467 от 21 марта 2022г., протоколом испытаний № Ф00000415 от 16.03.2022, результаты измерений уровней искусственной освещенности, проведенных 15.03.2022 с И.Оочас. до 11.40час в спортзале МАОУ СОШ № 22 не соответствуют требованиям таблицы 5.54. раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  Результаты измерений:  - спортзал (середина помещения) 150 + 14 лк (гигиенический норматив - 200 лк);	Выполнено

Директор школы

Т.М. Яткина